

Акт о проведении испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок

п.Белореченский

«12» августа 202_ г.

(место, город)

(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс»

Адрес ТПУ с. Мальта ул.Школьная 25А

Наименование потребителя МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс»

Системы	Рабочее давление, кгс/кв. см.	Пробное давление, кгс/кв. см.	Продолжительность испытаний, мин	Падение давления, кгс/кв. см	Результат испытаний (пройдено / не пройдено)
Система отопления	5.6	6.0	10.0- 28.07.26	0.001	пройден
Система ГВС	4.8	10.0	10.0-28.07.26	-	пройдено
Система вентиляции	-	-	-	-	-
Тепловой пункт	5.8	10.0	10-12.0826	-	пройдено
Тепловой ввод (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности	-	-	-	-	-
Трубопроводы тепловых сетей (при наличии) на балансе потребителя	-	-	-	-	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок



ПРОЙДЕНЫ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ пройдены

Представитель ЕТО: Представитель ООО СК
«Белая»начальник участка Панин И.В.
(Фамилия И.О.)


(подпись)

Директор Мейер А.Б.
(Фамилия И.О., должность)


(подпись)

Главный энергетик Демин А.С.
(Фамилия И.О., должность)


(подпись)

Рабочий Деватериков А.В.
(Фамилия И.О., должность)


(подпись)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)