

АКТ № 6-М
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
2026/2027 гг.

с. Мальта

«24» августа 2026 г.

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ комиссия, в составе:

Главный инженер ООО «СК «БЕЛАЯ»

Патрушов Евгений Анатольевич

Начальник участка ООО «СК «БЕЛАЯ»

Панин Игорь Владимирович

провела проверку готовности к отопительному периоду 2026/2027 гг. потребителя

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс»

Проверка готовности к отопительному сезону проводилась в отношении следующих объектов
(с указанием назначения адреса объекта: адрес Иркутская обл, Усольский р-он, с.Мальта,
ул.Школьная, 25А

В результате проверки установлено:

1. Договор энергоснабжения № М 063/2026 от 01.01.2026 г.

2. Ответственный за эксплуатацию ТУ

Гл. энергоснаб. ООО «Транзит АКВ» Жемин А.С.

(должность)

(Фамилия И.О.)

(телефон)

назначен приказом (распоряжением) № 123 от «03» августа 2026 г.

3. Промывка внутренних систем проведена «27» 07 2026 г.

4. Испытание оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность:
давление Р = 6.0 кг/см² проведено «12» 08 2026 г.

5. Состояние теплового узла:

- наличие утвержденной схемы (паспорта) теплового узла узел отсутствует

- соответствие теплового узла соответствующей схеме (в т.ч. отсутствие прямых соединений
оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией) —

- наличие и работоспособность контрольно-измерительных приборов, отсекающей арматуры,
регуляторов при наличии (термометры, манометры, прошедшие проверку) согласно схеме
теплового узла в комплекте —

- состояние сальниковых уплотнений в норме

- освещение теплового узла —

- состояние тепловой изоляции д.е.

- работоспособность узла учета (автоматизации при наличии) тепловой энергии д.е.

6. Наличие задолженности за потребленные тепловую энергию и теплоноситель

7. Надежность теплоснабжения потребителя (расчетная Т = - 30 гр.С) допустимое снижение
подачи тепловой энергии до 0 %

8. Замечания:

№ п/п	Замечания	Срок устранения
1	Нет тепловы изоляции	

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Отсутствует место для оборудования узла ввода здания
на вводе установлен шаровый кран
Система теплоснабжения готова к приему
тепловой энергии

Члены комиссии:

Главный инженер ООО «СК «БЕЛАЯ»

Патрушов Е.А.

Начальник участка ООО «СК «БЕЛАЯ»

Панин И.В.

Представитель потребителя:

Директор МОУ «Спортивно-оздоровительный комплекс»
(должность, ФИО)



А.Б.Мейер

Документы, подлежащие проверке:

1. Договор энергоснабжения
2. Приказ о назначении ответственного лица, удостоверение об обучении
3. Акты: промывки, опрессовки, акта ввода в эксплуатацию узла учета
4. Утвержденная схема (паспорт) теплового узла
5. Отметка об отсутствии задолженности
6. Справка о выполнении плана ремонтов