

Акт промывки теплопотребляющей установки

п.Белореченский

(место, город)

«27» Июня 2026
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ ИТПАдрес ТПУ с. Мальта ул.Школьная 25АНаименование потребителя МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс»

выполнена промывка ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления.

Система	Дата промывки	Способ промывки	Расход воды, м3	Продолжительность, ч	Осветление воды
Системы отопления		гидропневматический	3	2	да
Системы вентиляции	-	-	-	-	-
Системы ГВС		гидропневматический	2	1	да
Теплообменное оборудование					
Тепловые сети					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать промывку ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления



ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ ВЫПОЛНЕННОЙ

Директор Мейер А.Б.

(Фамилия И.О., должность)

Главный энергетик Демин А.С.

(Фамилия И.О., должность)

Представитель ООО СК «Белая», начальник участка
Панин И.В.

(Фамилия И.О., должность)

Рабочий Девятериков А.В.

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)