

Акт о проведении испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок

г. Усолъе-Сибирское
(место, город)

«12» 07 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ здание амбулатории

Адрес ТПУ с. Мальта, ул. Мира, 1Б

Наименование потребителя ОГБУЗ «Усольская ГБ»

Системы	Рабочее давление, кгс/кв. см.	Пробное давление, кгс/кв. см.	Продолжительность испытаний, мин	Падение давления, кгс/кв. см	Результат испытаний (пройдено / не пройдено)
Система отопления		6	10	0,1	пройдено
Система ГВС		10	10	0,1	пройдено
Система вентиляции					
Тепловой пункт		10	10	0,1	пройдено
Тепловой ввод (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности					
Трубопроводы тепловых сетей (при наличии) на балансе потребителя					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок



ПРОЙДЕНЫ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ пройдены

Представитель ЕТО:

Алексей ИВ
(Фамилия И.О.)

Генеральный директор ООО УК «Элита» Чуркин А.В.
(Фамилия И.О., должность)

Гл.энергетик ОГБУЗ «Усольская ГБ» Парфенов А.О.
(Фамилия И.О., должность)

Мастер ООО УК «Элита» Капляров Е.А.
(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)