

Акт осмотра контрольно-измерительных приборов

г. _____ Усолъе-Сибирское _____
(место, город)

«22» 07 2026г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ _____ здание амбулатории

Адрес ТПУ _____ с. Мальта, ул.Мира, 1Б

Наименование потребителя _____ ОГБУЗ «Усольская ГБ»

произведена проверка контрольно-измерительных приборов (далее - КИП) в тепловом пункте.

Наименование места установки КИП	Заводской номер КИП	Наличие паспорта КИП	Дата следующей проверки
Манометры			
после запорной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов (дата поверки или год изготовления для новых)	б/н		2кв 2027г.
до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителей (дата поверки или год изготовления для новых)			
после узла смешения (дата поверки или год изготовления для новых)	б/н		2кв 2027г.
на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты (дата поверки или год изготовления для новых)	б/н		2кв 2027г.
на паропроводах до и после редукционных клапанов (дата поверки или год изготовления для новых)			
Термометры			
после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;	б/н		2кв 2027г.
на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя			
на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками	б/н		2кв 2027г.
на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства	б/н		2кв 2027г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что требование по наличию и пригодности контрольно-измерительных приборов



ВЫПОЛНЕНО

КИП соответствуют требованиям технических регламентов и действующего законодательства



НЕ ВЫПОЛНЕНО

И.А. Угладина (Фамилия И.О., должность) _____

Генеральный директор ООО УК «Элита»
(Фамилия И.О., должность)

Чуркин А.В.

Гл. энергетик ОГБУЗ «Усольская ГБ»
(Фамилия И.О., должность)

Парфенов А.О.

Мастер ООО УК «Элита»

Капляров Е.А.

_____ (подпись)
_____ (подпись)
_____ (подпись)