

АКТ № 2-М

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ
2026/2027 гг.

с. Мальта

« » _____ 2026 г.

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ комиссия, в составе:

Главный инженер ООО «СК «БЕЛАЯ»

Патрушов Евгений Анатольевич

Начальник участка ООО «СК «БЕЛАЯ»

Панин Игорь Владимирович

Мастер ООО СК «Белая» кондеров Е.А.

провела проверку готовности к отопительному периоду 2026/2027 гг. потребителя

МЛПУ «Амбулатория»

Проверка готовности к отопительному сезону проводилась в отношении следующих объектов (с указанием назначения адреса объекта: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. ул. Мира, 1Б

В результате проверки установлено:

1. Договор энергоснабжения № М 009/2026 от 01.01.2026 г.

2. Ответственный за эксплуатацию ТУ

Ген. директор Чурин А.В.

(должность)

(Фамилия И.О.)

(телефон)

назначен приказом (распоряжением) № 3 от «04» 06 2026 г.

3. Промывка внутренних систем проведена «22» 07 2026 г.

4. Испытание оборудования теплотребляющих установок на плотность и прочность: давление $P =$ 10 кг/см² проведено «22» 07 2026г.

5. Состояние теплового узла:

- наличие утвержденной схемы (паспорта) теплового узла в наличии

- соответствие теплового узла соответствующей схеме (в т.ч. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией) соответствует

- наличие и работоспособность контрольно-измерительных приборов, отсекающей арматуры, регуляторов при наличии (термометры, манометры, прошедшие проверку) согласно схеме теплового узла в комплекте в наличии, работоспособны

- состояние сальниковых уплотнений шаровые краны

- освещение теплового узла искусственное, достаточное

- состояние тепловой изоляции удовлетворительное

- работоспособность узла учета (автоматизации при наличии) тепловой энергии

автоматики нет

6. Наличие задолженности за потребленные тепловую энергию и теплоноситель

задолженности нет

7. Надежность теплоснабжения потребителя (расчетная $T = - 30$ гр.С) допустимое снижение подачи тепловой энергии до 0 %

8. Замечания:

№ п/п	Замечания	Срок устранения
	Нет	

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Тепловой узел потребителя готов к
отопительному сезону 2026-2027 г.

Члены комиссии:

Главный инженер ООО «СК «БЕЛАЯ»



Патрушов Е.А.

Начальник участка ООО «СК «БЕЛАЯ»



Панин И.В.

Представитель потребителя:

Маслов Александр Е.А.

(должность, ФИО)



(подпись)

МП

Документы, подлежащие проверке:

1. Договор энергоснабжения
2. Приказ о назначении ответственного лица, удостоверение об обучении
3. Акты: промывки, опрессовки, акта ввода в эксплуатацию узла учета
4. Утвержденная схема (паспорт) теплового узла
5. Отметка об отсутствии задолженности
6. Справка о выполнении плана ремонтов