

АКТ

проведения испытаний на гидравлическую плотность и прочность тепловых сетей ООО «Иркутская теплосетевая компания» рп. Белореченский

г. Иркутск

«18» 07 2025г.

Мы, нижеподписавшиеся представители: старший диспетчер ООО «ИТСК» Болдырев А.И., начальник участка тепловых сетей ООО «ИТСК» Нигматулин О.И. составили настоящий акт о том, что в межотопительный период 2025г. ООО «Байкальской Энергетической компанией» проводились гидравлические испытания на прочность и плотность повышенным давлением магистральных и распределительных тепловых сетей в рп. Белореченский, а именно:

- с 10:00 часов 05.06.2025г. до 17:00 часов 05.06.2025г. гидравлические испытания магистральных и распределительных тепловых сетей обратного трубопровода в рп. Белореченский;

- с 10:00 часов 17.07.2025г. до 17:00 часов 17.07.2025г. гидравлические испытания магистральных и распределительных тепловых сетей подающего трубопровода в рп. Белореченский.

Участки тепловых сетей в рп. Белореченский, находящиеся в эксплуатации у ООО «Иркутская теплосетевая компания» были включены в программу испытаний и опрессованы по подающему и обратному трубопроводам.


После проведения испытаний при осмотре участков тепловых сетей, находящихся в эксплуатации у ООО «Иркутская теплосетевая компания» в рп. Белореченский течей, отпотеваний и прочих дефектов в сварных соединениях на тепловых сетях не выявлено.

Заключение:

Подающий и обратный трубопроводы тепловых сетей ООО «Иркутская теплосетевая компания» в рп. Белореченский считать выдержавшими испытания на гидравлическую плотность и прочность и готовыми к эксплуатации в ОЗП 2025-2026гг.

Старший диспетчер ООО «ИТСК»

Начальник участка ООО «ИТСК»



Болдырев А.И.

Нигматулин О.И.