

рп. Белореченский

Объект: ООО ИТСК

«24» августа 2025г.

Агрегат: теплосеть

**АКТ
НА ПРОМЫВКУ ТРУБОПРОВОДА**

Мы, нижеподписавшиеся представители:

заказчика начальник участка _____ Нигматулин О.И.

подрядчика главный инженер _____ Бондаренко А.И.

составили настоящий акт в том, что произведена промывка трубопровода ду 273, от ТК-Б-2 до ТК-Б-1.

Промывка производилась сетевой водой до полного осветления воды на выходе.

Заключение: Трубопровод считать промытым

ПОДПИСИ:

Заказчик



Нигматулин О.И.

Подрядчик



Бондаренко А.И.