

рп. Белореченский

Объект: ООО ИТСК

«18» августа 2025г.

Агрегат: теплосеть

АКТ
НА ПРОМЫВКУ ТРУБОПРОВОДА

Мы, нижеподписавшиеся представители:

заказчика начальник участка _____ Нигматулин О.И.

подрядчика главный инженер _____ Бондаренко А.И.

составили настоящий акт в том, что произведена промывка трубопровода ду 89, от ул. Разведочная 6 от ТК-М-14 до ТК-М-16.

Промывка производилась сетевой водой до полного осветления воды на выходе.

Заключение: Трубопровод считать промытым

ПОДПИСИ:

Заказчик



Нигматулин О.И.

Подрядчик

Бондаренко А.И.