

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ООО «ИТСК»

Д.С. Болкун

«11» 04 2025г.

Карта № 22/2021 организационно-технических мероприятий безопасного производства работ

Наименование работ	Приемка ТПУ (оформление актов проверки готовности к ОЗП) потребителей
Условие производства работ	Задание мастера, диспетчера, главного инженера
Средства защиты, необходимые для проведения работ	  
Инструмент и приспособления	Пирометр, штангенциркуль, кусачки, фонарик 12В, ультразвуковой отпугиватель собак, защитный аэрозоль, акт проверки готовности к ОЗП, планшет.
Опасные производственные факторы	Недостаточная освещённость, падение с высоты, ожог при контакте с неизолированными частями оборудования, ожог при возникновении порыва трубопровода в зоне работы, утопление, ожог дыхательных путей, нападение кровососущих насекомых (мошек, слепней, комаров, мокрецов, москитов, блох), нападение животных
Производство работ запрещается	При отсутствии или неисправности СИЗ, приспособлений, приборов контроля, недостаточная освещённость, аварийный спуск в тепловой пункт (ТП), неудовлетворительное состояние строительных конструкций, проводить гидравлические испытания при обнаружении утечки, при отсутствии представителя обслуживающей организации.

Порядок выполнения работы	Условия безопасного производства работ 	Запрещено! 
1. Встретиться с представителем управляющей компании (УК) потребителя, проверить состояние спуска в подвальное помещение	Опасность: падение с высоты. Надежность закрепления лестниц, ступенек, перил, отсутствие третьих лиц.	Спускаться в ТП без представителя УК

Порядок выполнения работы	Условия безопасного производства работ 	Запрещено! 
Провести без спуска в подвальное помещение произвести замер температуры воздуха в помещении, при необходимости произвести естественную вентиляцию	Опасность: ожог дыхательных путей. Температура воздуха в ТП не выше 32°C.	Спускаться в запаренное подвальное помещение и без выполнения замеров температуры воздуха
Проверить отсутствие затопления подвального помещения	Опасность: падение в результате потери равновесия при подкальзовании, утопление. Обязательное применение спец. одежды, исправных СИЗ, приспособлений.	Спускаться в подвальное помещение затопленное водой вне зависимости от температуры и уровня воды
Применить защитный аэроль	Опасность: нападение кровососущих насекомых. Обязательное применение спец. одежды, исправных СИЗ, приспособлений.	Спускаться в ТП без соблюдения всех мер безопасности
Спуститься в ТП, проверить состояние строительных конструкций ТП	Опасность: придавливание тяжелыми предметами. Балки, плиты перекрытия не разрушены, без трещин, провисаний. Стена вертикальны, не разрушены.	Производить работы при выявлении несоответствия
Проверить работоспособность искусственного освещения	Опасность: спотыкание, падение с высоты. Наличие искусственного освещения или достаточная освещённость рабочей зоны естественного освещения	Производить работы при отсутствии достаточной освещённости рабочей зоны
осуществить контроль за проведением гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования ТП	Опасность: получение термического ожога, утопление, ушиб при разрыве трубопровода. Находится в стороне от: возможного выброса теплоносителя, фланцевых соединений, запорной арматуры, предохранительного клапана.	Производить гидравлические испытания при температуре выше 45°C, при обнаружении дефектов оборудования, воздействовать на запорную арматуру работникам

17	дем. ассисарь 4р.	Богданов Н. В.	26.06.2025,	Bozj
18	Водитель	Сенко К. С.	26.06.2025,	Aurus
19.	Сварщик 6р	Степоров А.О.	26.06.2025,	Евг
20	дем. ассисарь	Турат А.И.	26.06.2025	Bozj
21	водитель	Горбунов Е. И.	26.06.25	Bozj
22.	дем. ассисарь 4р	Муромов В.А.	26.06.252	Bozj
23.	диспетчер	Чермушкин Н. В.	26.06.20252.	Амур
24.	диспетчер	Минаев Е. И.	27.06.252	Bozj
25.	дем. ассисарь 4р.	Богданов Н. В.	27.06.252	Bozj
26.	водитель	Лонук В. А.	27.06.252	Bozj
27	ассисарь 4р	Никитин С. А.	02.07.25	Bozj
28	водитель	Ершов К. К.	02.07.25	Bozj
29	ассисарь 5р	Минайченко Л. Г.	02.07.25	Bozj
30	сварщик 5р	Муромов В. А.	02.07.25.	Bozj
31	кан. уст-во	Никитин С. А.	02.07.25,	Bozj
32	ассисарь	Турат А. И.	04.07.25	Bozj
33	дем. ассисарь 5р.	Витков Н. А.	08.07.252	Bozj

[illegible]