

Утверждаю:  
 Главный инженер ООО «ИТСК»  
  
 Д.С. Болкун  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

## ПРОГРАММА противоаварийной тренировки для работников ООО «ИТСК» рп. Белореченский

ТЕМА: «Провал на проезжей части участка т/с от ТК-Б-9 до ТК-Б-10».

1. Дата, время и место проведения: 10.12.2025 г. место проведения – рп. Белореченский 67.
2. Условное время возникновения аварийной ситуации: 10:00 ч.
3. Метод проведения тренировки: *условные действия персонала.*
4. Руководитель тренировки: *Старший мастер Юдин Д.В.*
5. Участники тренировки: *начальник участка, дежурная смена*
6. Руководитель устранения аварийной ситуации: *диспетчер.*
7. Порядок пользования связью участниками тренировки: устно, по телефону с приставкой в начале разговора сигнала **«по тренировке»**.
8. Расстановка персонала на момент начала тренировки: Начальник участка с бригадой находятся по адресу рп. Белореченский 328, диспетчер находится в помещении г. Иркутск, ул. Ямская, 12. Начало тренировки и тема объявляется Руководителем тренировки.
9. Условный режим работы оборудования до возникновения аварий: строительные конструкции на участке тепловой сети от ТК-Б-9 до ТК-Б-10, рп. Белореченский 67 в удовлетворительном состоянии, теплоснабжение в штатном режиме.
10. Задачи, отрабатываемые на тренировке:
  - Своевременное обнаружение аварийной ситуации и сообщение о ней диспетчеру.
  - Принятие мер по локализации аварии и недопущению её развития.
  - Коммуникация действий с другими подразделениями.
11. Цели тренировки:
  - Отработка алгоритма действий по своевременной ликвидации аварийной ситуации и последующей минимизации времени простоя оборудования.
  - Отработка и совершенствование навыков самостоятельно действовать, ориентироваться и принимать нужное решение в условиях аварийной ситуации.
  - Воспитание у персонала морально-волевых качеств, необходимых для действий в чрезвычайных ситуациях.
12. Причины возникновения, его развитие и последние: разрушение плит перекрытия на участке тепловой сети от ТК-Б-9 до ТК-Б-10, рп. Белореченский 67
13. Получение вводных и порядок исполнения:

| Очерёдность, отрабатываемые вопросы, принятые действия               | Ответственный                    | Вводная и порядок исполнения                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Получение вводной от руководителя тренировки                      | Начальник участка тепловых сетей | Подача вводной Руководителем тренировки – Провал на проезжей части участка тепловой сети от ТК-Б-9 до ТК-Б-10, рп. Белореченский 67                                                  |
| 2. Действия при получении сообщения о наступлении аварийной ситуации | Начальник участка тепловых сетей | 1) Прибывает на место провала и проводит осмотр путем визуального контроля.. Осматривается оборудование тепловой сети на предмет повреждений.<br>2) Имитация звонка по телефону: го- |

|                                                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                           | родской 89(3952)43-68-55 диспетчеру ООО «ИТСК» и сообщения об аварийной ситуации на участке тепловой сети от ТК-Б-9 до ТК-Б-10. Называется место, время начала, признаки и ход развития аварийной ситуации.<br>Сообщил: ФИО Начальника участка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3. Действия при получении сообщения о наступлении аварийной ситуации | Диспетчер                                 | Сообщает руководителю тренировки, что разрушены строительные конструкции (плиты перекрытия). Докладывает, какие действия были предприняты ранее<br>Сообщил: ФИО Диспетчера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. Действия при получении сообщения о наступлении аварийной ситуации | Начальник участка тепловых сетей, бригада | 1) Дождется прибытия аварийной бригады, по прибытии сообщает ход развития аварийной ситуации (что произошло, какие признаки, какие действия были предприняты). Имитация действия.<br>2) Ограждается место провала плит перекрытия и проводятся ремонтно-восстановительные работы с установкой новых плит перекрытия с последующей обратной засыпкой.<br>3) После завершения ремонтно-восстановительных работ снимается ограждение. Имитация действий.<br>3) Сообщает диспетчеру ООО «ИТСК» о ликвидации аварийной ситуации. (Оборудование работает без замечаний) |
| 5. Действия при получении сообщения о наступлении аварийной ситуации | Диспетчер                                 | Сообщает руководителю тренировки ликвидации аварийной ситуации. Оборудование работает без замечаний.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

14. Оценка и анализ действия персонала: оценка действий, тренирующихся проводится на основании положения настоящей программы. Основным критерием при оценке тренировки в целом является правильность действий участников тренировки.  
Результат тренировки вносится в журнал учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок

Руководитель тренировки:  
Старший мастер




Д.В. Юдин

Программу тренировки составил:  
Начальник участка тепловых сетей



О.И. Нигматулин

Утверждаю:  
 Главный инженер ООО «ИТСК»  
  
 Д.С. Болкун  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

## ПРОГРАММА противоаварийной тренировки для работников ООО «ИТСК» рп. Белореченский

ТЕМА: «Обрушение плит перекрытия ТК-Б-6».

1. Дата, время и место проведения: 18.06.2025 г. место проведения – рп. Белореченский 33.
2. Условное время возникновения аварийной ситуации: 10:00 ч.
3. Метод проведения тренировки: *условные действия персонала*.
4. Руководитель тренировки: *Старший мастер Юдин Д.В.*
5. Участники тренировки: *начальник участка, дежурная смена*
6. Руководитель устранения аварийной ситуации: *диспетчер*.
7. Порядок пользования связью участниками тренировки: устно, по телефону с приставкой в начале разговора сигнала **«по тренировке»**.
8. Расстановка персонала на момент начала тренировки: Начальник участка с бригадой находятся по адресу рп. Белореченский 328, диспетчер находится в помещении г. Иркутск, ул. Ямская, 12. Начало тренировки и тема объявляется Руководителем тренировки.
9. Условный режим работы оборудования до возникновения аварий: строительные конструкции ТК-Б-6, рп. Белореченский, 33 в удовлетворительном состоянии, тепло-снабжение в штатном режиме.
10. Задачи, отрабатываемые на тренировке:
  - Своевременное обнаружение аварийной ситуации и сообщение о ней диспетчеру.
  - Принятие мер по локализации аварии и недопущению её развития.
  - Коммуникация действий с другими подразделениями.
11. Цели тренировки:
  - Отработка алгоритма действий по своевременной ликвидации аварийной ситуации и последующей минимизации времени простоя оборудования.
  - Отработка и совершенствование навыков самостоятельно действовать, ориентироваться и принимать нужное решение в условиях аварийной ситуации.
  - Воспитание у персонала морально-волевых качеств, необходимых для действий в чрезвычайных ситуациях.
12. Причины возникновения, его развитие и последние: разрушение плит перекрытия около МКД по адресу: рп. Белореченский, 33, ТК-Б-6
13. Получение вводных и порядок исполнения:

| Очередность, отрабатываемые вопросы, принятые действия               | Ответственный                    | Вводная и порядок исполнения                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Получение вводной от руководителя тренировки                      | Начальник участка тепловых сетей | Подача вводной Руководителем тренировки – Провал на тепловой сети в районе ТК-Б-6 рп. Белореченский 33                                                                              |
| 2. Действия при получении сообщения о наступлении аварийной ситуации | Начальник участка тепловых сетей | 1) Прибывает на место провала и проводит осмотр путем визуального контроля. Осматривается оборудование тепловой сети на предмет повреждений.<br>2) Имитация звонка по телефону: го- |

|                                                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                           | родской 89(3952)43-68-55 диспетчеру ООО «ИТСК» и сообщения об аварийной ситуации на ТК-Б-6. Называется место, время начала, признаки и ход развития аварийной ситуации.<br>Сообщил: ФИО Начальника участка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. Действия при получении сообщения о наступлении аварийной ситуации | Диспетчер                                 | Сообщает руководителю тренировки, что разрушены строительные конструкции (плиты перекрытия). Докладывает, какие действия были предприняты ранее<br>Сообщил: ФИО Диспетчера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. Действия при получении сообщения о наступлении аварийной ситуации | Начальник участка тепловых сетей, бригада | 1) Дождется прибытия аварийной бригады, по прибытии сообщает ход развития аварийной ситуации (что произошло, какие признаки, какие действия были предприняты). Имитация действия.<br>2) Ограждается место провала плит перекрытия и проводятся ремонтно-восстановительные работы с установкой новых плит перекрытия с последующей обратной засыпкой.<br>3) После завершения ремонтно-восстановительных работ снимается ограждение. Имитация действий.<br>3) Сообщает диспетчеру ООО «ИТСК» о ликвидации аварийной ситуации. (Оборудование работает без замечаний) |
| 5. Действия при получении сообщения о наступлении аварийной ситуации | Диспетчер                                 | Сообщает руководителю тренировки ликвидации аварийной ситуации. Оборудование работает без замечаний.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

14. Оценка и анализ действия персонала: оценка действий, тренирующихся проводится на основании положения настоящей программы. Основным критерием при оценке тренировки в целом является правильность действий участников тренировки.  
Результат тренировки вносятся в журнал учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок

Руководитель тренировки:  
Старший мастер



Д.В. Юдин

Программу тренировки составил:  
Начальник участка тепловых сетей



О.И. Нигматулин

Утверждаю:  
Главный инженер ООО «ИТСК»

  
Д.С. Болкун  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

**ПРОГРАММА**  
**противоаварийной тренировки для работников ООО «ИТСК» рп. Белореченский**

ТЕМА: «Воздействие третьих лиц на запорную арматуру в ТК-Б-15».

1. Дата, время и место проведения: 27.03.2025 г. место проведения – рп. Белореченский 25.
2. Условное время возникновения аварийной ситуации: 13:00 ч.
3. Метод проведения тренировки: *условные действия персонала.*
4. Руководитель тренировки: *Старший мастер Юдин Д.В.*
5. Участники тренировки: *начальник участка, дежурная смена*
6. Руководитель устранения аварийной ситуации: диспетчер.
7. Порядок пользования связью участниками тренировки: устно, по телефону с приставкой в начале разговора сигнала **«по тренировке»**.
8. Расстановка персонала на момент начала тренировки: Начальник участка с бригадой находятся по адресу рп. Белореченский 328, диспетчер находится в помещении г. Иркутск, ул. Ямская, 12. Начало тренировки и тема объявляется Руководителем тренировки.
9. Условный режим работы оборудования до возникновения аварий: теплоснабжение осуществляется от ТК-Б-15 в штатном режиме.
10. Задачи, отрабатываемые на тренировке:
  - Своевременное обнаружение аварийной ситуации и сообщение о ней диспетчеру.
  - Принятие мер по локализации аварии и недопущению её развития.
  - Коммуникация действий с другими подразделениями.
11. Цели тренировки:
  - Отработка алгоритма действий по своевременной ликвидации аварийной ситуации и последующей минимизации времени простоя оборудования.
  - Отработка и совершенствование навыков самостоятельно действовать, ориентироваться и принимать нужное решение в условиях аварийной ситуации.
  - Воспитание у персонала морально-волевых качеств, необходимых для действий в чрезвычайных ситуациях.
12. Причины возникновения, его развитие и последние: в результате воздействия третьих лиц на запорную арматуру на узле ТК-Б-15, рп. Белореченский 110
13. Получение вводных и порядок исполнения:

| Очерёдность, отрабатываемые вопросы, принятые действия               | Ответственный                             | Вводная и порядок исполнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Получение вводной от руководителя тренировки                      | Начальник участка тепловых сетей          | Подача вводной Руководителем тренировки – запаривание тепловой камеры                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. Действия при получении сообщения о наступлении аварийной ситуации | Начальник участка тепловых сетей, бригада | 1) Начальник участка с бригадой прибывает для осмотра ТК-Б-15 путем визуального контроля с поверхности отметки земли о наличии воды, запаривания ТК. Проводит отбор проб температуры воздуха, вредных веществ, наличия превышения недопустимого уровня воды.<br>2) После положительных заключений отбора проб и проверки состоя- |

|                                                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                           | 3) Имитация звонка по телефону: городской 8(3952)43-68-55 диспетчеру ООО «ИТСК» и сообщения об аварийной ситуации на участке тепловой сети. Называет место, признаки и ход развития аварийной ситуации (закрыта задвижка 3-2 в ТК-Б-15). Сообщает, что нарушен гидравлических и температурный режим подключенных зданий ввиду произошедшей аварии<br>Сообщил: ФИО Начальника участка |
| 3. Действия при получении сообщения о наступлении аварийной ситуации | Диспетчер                                 | Сообщает руководителю тренировки, что нарушен гидравлический и температурный режим подключенных зданий ввиду произошедшей аварии. Докладывает, какие действия были предприняты ранее.<br>Сообщил: ФИО Диспетчера                                                                                                                                                                     |
| 4. Действия при получении сообщения о наступлении аварийной ситуации | Начальник участка тепловых сетей, бригада | 1) С команды Диспетчера ИТСК проводит открытие 3-2 в ТК-Б-15<br>2) Последующий обход и осмотр оборудования, проверка отсутствия течей. Имитация действий.<br>3) Сообщает диспетчеру ООО «ИТСК» о ликвидации аварийной ситуации и восстановлении режима теплоснабжения. Сообщает параметры тепловой сети.                                                                             |
| 5. Действия при получении сообщения о наступлении аварийной ситуации | Диспетчер                                 | Сообщает руководителю тренировки ликвидации аварийной ситуации и восстановлении режима теплоснабжения. Сообщает параметры тепловой сети.                                                                                                                                                                                                                                             |

14. Оценка и анализ действия персонала: оценка действий, тренирующихся проводится на основании положения настоящей программы. Основным критерием при оценке тренировки в целом является правильность действий участников тренировки.


Результат тренировки вносятся в журнал учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок

Руководитель тренировки:  
Старший мастер

Д.В. Юдин

Программу тренировки составил:  
Начальник участка тепловых сетей

О.И. Нигматулин

Утверждаю:  
Главный инженер ООО «ИТСК»  
  
Д.С. Болкун  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

**ПРОГРАММА**  
**противоаварийной тренировки для работников ООО «ИТСК» рп. Белореченский**

ТЕМА: «Воздействие третьих лиц на запорную арматуру в ТК-Б-14-1».

1. Дата, время и место проведения: 26.09.2025 г. место проведения – рп. Белореченский 119.
2. Условное время возникновения аварийной ситуации: 13:00 ч.
3. Метод проведения тренировки: *условные действия персонала.*
4. Руководитель тренировки: *Старший мастер Юдин Д.В.*
5. Участники тренировки: *начальник участка, дежурная смена*
6. Руководитель устранения аварийной ситуации: диспетчер.
7. Порядок пользования связью участниками тренировки: устно, по телефону с приставкой в начале разговора сигнала **«по тренировке»**.
8. Расстановка персонала на момент начала тренировки: Начальник участка с бригадой находятся по адресу рп. Белореченский 328, диспетчер находится в помещении г. Иркутск, ул. Ямская, 12. Начало тренировки и тема объявляется Руководителем тренировки.
9. Условный режим работы оборудования до возникновения аварий: теплоснабжение осуществляется от ТК-Б-14-1 в штатном режиме.
10. Задачи, отрабатываемые на тренировке:
  - Своевременное обнаружение аварийной ситуации и сообщение о ней диспетчеру.
  - Принятие мер по локализации аварии и недопущению её развития.
  - Коммуникация действий с другими подразделениями.
11. Цели тренировки:
  - Отработка алгоритма действий по своевременной ликвидации аварийной ситуации и последующей минимизации времени простоя оборудования.
  - Отработка и совершенствование навыков самостоятельно действовать, ориентироваться и принимать нужное решение в условиях аварийной ситуации.
  - Воспитание у персонала морально-волевых качеств, необходимых для действий в чрезвычайных ситуациях.
12. Причины возникновения, его развитие и последние: в результате воздействия третьих лиц на запорную арматуру в ТК-Б-14-1, рп. Белореченский 119
13. Получение вводных и порядок исполнения:

| Очередность, отрабатываемые вопросы, принятые действия               | Ответственный                             | Вводная и порядок исполнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Получение вводной от руководителя тренировки                      | Начальник участка тепловых сетей          | Подача вводной Руководителем тренировки – запаривание тепловой камеры                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. Действия при получении сообщения о наступлении аварийной ситуации | Начальник участка тепловых сетей, бригада | 1) Начальник участка с бригадой прибывает для осмотра ТК-Б-14-1 путем визуального контроля с поверхности отметки земли о наличии воды, запаривания ТК. Проводит отбор проб температуры воздуха, вредных веществ, наличия превышения недопустимого уровня воды.<br>2) После положительных заключений отбора проб и проверки состоя- |

|                                                                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                           | 3) Имитация звонка по телефону: городской 8(3952)43-68-55 диспетчеру ООО «ИТСК» и сообщения об аварийной ситуации на участке тепловой сети. Называет место, признаки и ход развития аварийной ситуации (закрыта задвижка 3-1 в ТК-Б-14-1 третьими лицами). Сообщает, что нарушен гидравлических и температурный режим подключенных зданий ввиду произошедшей аварии<br>Сообщил: ФИО Начальника участка |
| 3. Действия при получении сообщения о наступлении аварийной ситуации | Диспетчер                                 | Сообщает руководителю тренировки, что нарушен гидравлический и температурный режим подключенных зданий ввиду произошедшей аварии. Докладывает, какие действия были предприняты ранее.<br>Сообщил: ФИО Диспетчера                                                                                                                                                                                       |
| 4. Действия при получении сообщения о наступлении аварийной ситуации | Начальник участка тепловых сетей, бригада | 1) С команды Диспетчера ИТСК проводит открытие 3-1 в ТК-Б-14-1<br>2) Последующий обход и осмотр оборудования, проверка отсутствия течей. Имитация действий.<br>3) Сообщает диспетчеру ООО «ИТСК» о ликвидации аварийной ситуации и восстановлении режима теплоснабжения. Сообщает параметры тепловой сети.                                                                                             |
| 5. Действия при получении сообщения о наступлении аварийной ситуации | Диспетчер                                 | Сообщает руководителю тренировки ликвидации аварийной ситуации и восстановлении режима теплоснабжения. Сообщает параметры тепловой сети.                                                                                                                                                                                                                                                               |

14. Оценка и анализ действия персонала: оценка действий, тренирующихся проводится на основании положения настоящей программы. Основным критерием при оценке тренировки в целом является правильность действий участников тренировки.


Результат тренировки вносятся в журнал учета проведения противоаварийных и противопожарных тренировок

Руководитель тренировки:  
Старший мастер

Д.В. Юдин

Программу тренировки составил:  
Начальник участка тепловых сетей

О.И. Нигматулин

Утверждаю:  
Главный инженер ООО «ИТСК»  
  
Д.С. Болкун  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

**ПРОГРАММА**  
**организации и проведения противопожарной тренировки**

ТЕМА: «Возгорание в ТК-14 по ул. Разведочная 3а в следствии поджога ее третьими лицами».

1. Дата, время и место проведения: 18.03.2025 г. место проведения – ул. Разведочная 3а.
2. Условное время возникновения пожара: 09:00 ч.
3. Метод проведения тренировки: *условные действия персонала.*
4. Руководитель тренировки: *Старший мастер Юдин Д.В.*
5. Участники тренировки: *начальник участка, дежурная смена*
6. Руководитель тушения пожара (РТП): диспетчер.
7. Порядок пользования связью участниками тренировки: устно, по телефону с приставкой в начале разговора сигнала **«по тренировке»**.
8. Проверка готовности средств пожаротушения, выполняется до начала тренировки: устно даются вводные, объявляется начало тренировки.
9. Цель (задача) тренировки: отработка действий оперативного персонала при возникновении пожара на объектах т/сети.
10. Состояние средств пожаротушения: огнетушители технически исправны.
11. Причина возникновения пожара: «Поджог третьими лицами ТК-14 по ул. Разведочная 3а»

Вводные участникам тренировки:

| Время подачи вводной | Рабочее место                                     | Вводная<br>(в виде плаката или устно)                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09:00                | Диспетчер                                         | Принять оперативную информацию от заявителя (место, адрес, характер инцидента). Доложите об инциденте старшему мастеру ООО «ИТСК» и диспетчеру |
| 09:05                | Начальник участка                                 | Получить информацию о возгорании в ТК-14 от диспетчера. Провести целевой инструктаж подчиненному персоналу и отправиться к месту инцидента.    |
| 09:10                | Начальник участка, Слесарь по обл. т/с            | Определите масштаб возгорания. Организуйте тушение возгорания первичными средствами пожаротушения                                              |
| 09:30                | Начальник участка                                 | Передайте оперативную информацию о завершении тушения                                                                                          |
| 09:30                | Диспетчер, Начальник участка, Слесарь по обл. т/с | Окончание тренировки.                                                                                                                          |

12. Обнаружение, развитие и ликвидация пожара:

На телефон диспетчера поступил звонок из службы 500-100 с информацией о том, что из тепловой камеры по ул. Разведочная 3а возле проезжей части горит тепловая камера.

Начальник участка прибывает на место, оценивает масштаб возгорания, докладывает диспетчеру. Применяются огнетушители из дежурного автомобиля

Начальник участка и слесари по обл. т/сетей выставляют ограждения вокруг тепловой камеры и распределяет людей по периметру для обеспечения безопасности

Начальник участка докладывает диспетчеру об сложившейся обстановке и последствиях пожара в ТК.

Диспетчер докладывает старшему мастеру о принятых мерах к ликвидации пожара, о том, что возгорание потушено силами персонала, распространения огня нет и вызова пожарной команды не требуется, пострадавших при пожаре нет.

Руководитель тренировки:


Старший мастер

Д.В. Юдин

Программу тренировки составил:

Начальник участка тепловых сетей

О.И. Нигматулин

Утверждаю:  
Главный инженер ООО «ИТСК»  
  
Д.С. Болкун  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

**ПРОГРАММА**  
**организации и проведения противопожарной тренировки**

ТЕМА: «Возгорание в ТК-Б-24 по адресу рп. Белореченский 48 в следствии поджога ее третьими лицами».

1. Дата, время и место проведения: 25.09.2025 г. место проведения – рп. Белореченский 48.
2. Условное время возникновения пожара: 09:00 ч.
3. Метод проведения тренировки: *условные действия персонала.*
4. Руководитель тренировки: *Старший мастер Юдин Д.В.*
5. Участники тренировки: *начальник участка, дежурная смена*
6. Руководитель тушения пожара (РТП): диспетчер.
7. Порядок пользования связью участниками тренировки: устно, по телефону с приставкой в начале разговора сигнала **«по тренировке»**.
8. Проверка готовности средств пожаротушения, выполняется до начала тренировки: устно даются вводные, объявляется начало тренировки.
9. Цель (задача) тренировки: отработка действий оперативного персонала при возникновении пожара на объектах т/сети.
10. Состояние средств пожаротушения: огнетушители технически исправны.
11. Причина возникновения пожара: «Поджог третьими лицами ТК-Б-24 по адресу рп. Белореченский 48»

Вводные участникам тренировки:

| Время подачи вводной | Рабочее место                                     | Вводная<br>(в виде плаката или устно)                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09:00                | Диспетчер                                         | Принять оперативную информацию от заявителя (место, адрес, характер инцидента). Доложите об инциденте старшему мастеру ООО «ИТСК» и диспетчеру |
| 09:05                | Начальник участка                                 | Получить информацию о возгорании в ТК-Б-24 от диспетчера. Провести целевой инструктаж подчиненному персоналу и отправиться к месту инцидента.  |
| 09:10                | Начальник участка, Слесарь по обл. т/с            | Определите масштаб возгорания. Организуйте тушение возгорания первичными средствами пожаротушения                                              |
| 09:30                | Начальник участка                                 | Передайте оперативную информацию о завершении тушения                                                                                          |
| 09:30                | Диспетчер, Начальник участка, Слесарь по обл. т/с | Окончание тренировки.                                                                                                                          |

12. Обнаружение, развитие и ликвидация пожара:

На телефон диспетчера поступил звонок из службы 500-100 с информацией о том, что из тепловой камеры по рп. Белореченский 48 возле проезжей части горит тепловая камера.

Начальник участка прибывает на место, оценивает масштаб возгорания, докладывает диспетчеру. Применяются огнетушители из дежурного автомобиля.

Начальник участка и слесари по обл. т/сетей выставляют ограждения вокруг тепловой камеры и распределяет людей по периметру для обеспечения безопасности.

Начальник участка докладывает диспетчеру об сложившейся обстановке и последствиях пожара в ТК.

Диспетчер докладывает старшему мастеру о принятых мерах к ликвидации пожара, о том, что возгорание потушено силами персонала, распространения огня нет и вызова пожарной команды не требуется, пострадавших при пожаре нет.

Руководитель тренировки:  
Старший мастер

Д.В. Юдин

Программу тренировки составил:  
Начальник участка тепловых сетей

О.И. Нигматулин