

АКТ № 01/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский


"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 1 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 1 на 4 л. в 1 экз.


Председатель комиссии:  А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии:  А.В. Лазарева

Члены комиссии:  Ч.А. Ивлева
 Е.Ю. Верещагина
 О.В. Криницына
 А.О. Глухова
 А.А. Бурдуковский
 А.Л. Каргопольцев
 А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

 Бузов А.В.
(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 02/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский


"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 2 к отопительному периоду.




В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 2 на 4 л. в 1 экз.


Председатель комиссии:  А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии:  А.В. Лазарева

Члены комиссии:  Н.А. Ивлева
 Е.Ю. Верещагина
 О.В. Криницына
 А.О. Глухова
 А.А. Бурдуковский
 А.Л. Каргопольцев
 А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.



(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 03/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 3 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 3 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Креницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

_____ АЗ
(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 04/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 5 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 5 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____

И.А. Ивлева

Е.Ю. Верещагина

О.В. Криницына

А.О. Глухова

А.А. Бурдуковский

А.Л. Каргопольцев

А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

Юрий Боров АВ

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 05/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 7/1 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 7/1 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

Бониф. Бониф. АВ
(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 06/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 17 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 17 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

Юрий Божов АВ
(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 07/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 18 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 18 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Креницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

_____ (подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 08/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 19 к отопительному периоду.




В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 19 на 4 л. в 1 экз.


Председатель комиссии:  А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии:  А.В. Лазарева

Члены комиссии:  И.А. Ивлева
 Е.Ю. Верещагина
 О.В. Криницына
 А.О. Глухова
 А.А. Бурдуковский
 А.Л. Каргопольцев
 А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.


(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 09/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 20 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 20 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

_____ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) объекта, в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 10/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 21 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 21 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____

Н.А. Ивлева

Е.Ю. Верещагина

О.В. Криницына

А.О. Глухова

А.А. Бурдуковский

А.Л. Каргопольцев

А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 11/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 22 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 22 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____

Н.А. Ивлева

Е.Ю. Верещагина

О.В. Криницына

А.О. Глухова

А.А. Бурдуковский

А.Л. Каргопольцев

А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 12/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 23 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта **0,95** и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 23 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 13/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.


Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 24 к отопительному периоду.



В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 24 на 4 л. в 1 экз.



Председатель комиссии:  А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии:  А.В. Лазарева

Члены комиссии:  Н.А. Ивлева
 Е.Ю. Верещагина
 О.В. Криницына
 А.О. Глухова
 А.А. Бурдуковский
 А.Л. Каргопольцев
 А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

 
(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 14/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 25 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 25 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____

И.А. Ивлева

Е.Ю. Верещагина

С.В. Криницына

А.О. Глухова

А.А. Бурдуковский

А.Л. Каргопольцев

А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 15/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 26 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,96 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 26 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____

Н.А. Ивлева

Е.Ю. Верещагина

О.В. Криницына

А.О. Глухова

А.А. Бурдуковский

А.Л. Каргопольцев

А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

Генеральный директор АБ

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 16/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 27 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,96 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 27 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____
_____ И.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 17/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 28 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,96 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 28 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 18/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 29 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 29 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил

«20» августа 2026г.

_____ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) объекта, в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 19/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 30 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта **0,97** и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 30 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 20/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 31 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 31 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____

Н.А. Ивлева

Е.Ю. Верещагина

О.В. Криницына

А.О. Глухова

А.А. Бурдуковский

А.Л. Каргопольцев

А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

_____ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) объекта, в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 21/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 32 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,96 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 32 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 22/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 33 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 33 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 23/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 34 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 34 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ И.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 24/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 35 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 35 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Креницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

_____ Бухов А.В.
(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 25/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 36 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 36 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 26/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 37 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 37 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____

Н.А. Ивлева

Е.Ю. Верещагина

О.В. Криницына

А.О. Глухова

А.А. Бурдуковский

А.Л. Каргопольцев

А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

_____ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) объекта, в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 27/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

"20" августа 2026 г.

р.п. Белореченский

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 38 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:
готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 38 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Креницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка

АКТ № 28/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 39 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 39 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

Божков АВ

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 29/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 40 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 40 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____

И.А. Ивлева

Е.Ю. Верещагина

О.В. Криницына

А.О. Глухова

А.А. Бурдуковский

А.Л. Каргопольцев

А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 30/д

оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 41 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 41 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____

Н.А. Ивлева

Е.Ю. Верещагина

О.В. Криницына

А.О. Глухова

А.А. Бурдуковский

А.Л. Каргопольцев

А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

Бонков А В

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 31/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 42 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 42 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

_____ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) объекта, в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 32/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 43 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 43 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____

Н.А. Ивлева

Е.Ю. Верещагина

О.В. Криницына

А.О. Глухова

А.А. Бурдуковский

А.Л. Каргопольцев

А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 33/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 44 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 44 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____

Н.А. Ивлева

Е.Ю. Верещагина

О.В. Криницына

А.О. Глухова

А.А. Бурдуковский

А.Л. Каргопольцев

А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 34/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 44А к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 44А на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____

_____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Креницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

_____ (подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 35/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 45 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 45 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии:

_____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

Бониф. Бижов А.В.
(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 36/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 46 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 46 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

_____ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) объекта, в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 37/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 47 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 47 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____

Н.А. Ивлева

Е.Ю. Верещагина

О.В. Криницына

А.О. Глухова

А.А. Бурдуковский

А.Л. Каргопольцев

А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

_____ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) объекта, в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 38/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 48 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,96 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 48 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

_____ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) объекта, в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 39/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 49 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,96 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 49 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 40/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 50 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 50 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 41/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 60 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 60 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ И.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

_____ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) объекта, в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 42/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 61 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,96 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 61 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____

Н.А. Ивлева

Е.Ю. Верецагина

О.В. Криницына

А.О. Глухова

А.А. Бурдуковский

А.Л. Каргопольцев

А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 43/д

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 62 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 62 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

_____ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) объекта, в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 44/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 63 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 63 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____

Н.А. Ивлева

Е.Ю. Верещагина

О.В. Криницына

А.О. Глухова

А.А. Бурдуковский

А.Л. Каргопольцев

А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

_____ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) объекта, в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 45/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 64 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 64 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____

Н.А. Ивлева

Е.Ю. Верещагина

О.В. Криницына

А.О. Глухова

А.А. Бурдуковский

А.Л. Каргопольцев

А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 46/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 65 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 65 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

_____ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) объекта, в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 47/д
оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 66 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 66 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 48/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 67 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 67 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 49/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 81 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 81 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«20» августа 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 50/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 7/2 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 7/2 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

« ____ » _____ 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 51/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"20" августа 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «20» августа 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Школьная, д. 25 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,97 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Школьная, д.25 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ Е.А. Патрушев

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

« ____ » _____ 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 52/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

04 сентября 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «04» сентября 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, 307 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,90 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, 307 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«__» _____ 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 53/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"10" сентября 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «10» сентября 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Зеленая, 17 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,96 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Зеленая, 17 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верецагина
_____ О.В. Креницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«___» _____ 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 54/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"10" сентября 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «10» сентября 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Зеленая, 19 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,96 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Зеленая, 19 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Креницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«___» _____ 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 55/д

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"10" сентября 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «10» сентября 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Зеленая, 21 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,96 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Зеленая, 21 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Креницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

« ____ » _____ 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 56/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"10" сентября 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «10» сентября 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Зеленая, 23 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,96 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, ул. Зеленая, 23 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Креницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«__» _____ 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)

АКТ № 57/д
оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов

р.п. Белореченский

"04" сентября 2026 г.

Комиссия по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов, утвержденной постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 29 апреля 2026 года № 280 «Об организации работы по проведению обеспечения оценки готовности Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «04» сентября 2026 года провела оценку обеспечения готовности многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, 15 к отопительному периоду.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности объекта к отопительному периоду комиссия определила индекс готовности объекта 0,95 и установила уровень готовности к работе в отопительном периоде 2026-2027 годов:

готов / готов с условиями / не готов (нужное подчеркнуть)

Приложение: Расчет индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии для многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, 15 на 4 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ А.Н. Моисеев

Секретарь комиссии: _____ А.В. Лазарева

Члены комиссии: _____ Н.А. Ивлева
_____ Е.Ю. Верещагина
_____ О.В. Криницына
_____ А.О. Глухова
_____ А.А. Бурдуковский
_____ А.Л. Каргопольцев
_____ А.В. Кобыльников

С актом оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов ознакомлен, один экземпляр акта получил.

«___» _____ 2026г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) объекта,
в отношении которого проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду)