

Акт промывки теплопотребляющей установки

п.Белореченский

(место, город)

«07» 07 2026г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ ИТПАдрес ТПУ п.Белореченский, 333Наименование потребителя МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс»

выполнена промывка ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления.

Система	Дата промывки	Способ промывки	Расход воды, м3	Продолжительность, ч	Освещение воды
Системы отопления	27.07 2026	гидропневматический	32.6	5.3	светлая
Системы вентиляции	отсутствует				
Системы ГВС	<u>07.07.26</u>	<u>гидропневматический</u>	<u>32</u>	<u>4</u>	<u>го-</u>
Теплообменное оборудование	отсутствует				
Тепловые сети	отсутствует				

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать промывку ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления



ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ ВЫПОЛНЕННОЙ

МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» Мейер АБ

(Фамилия И.О., должность)

ЕТО инженер-инспектор Шерстнева Н.И.

(Фамилия И.О., должность)

Шерстнева Н.И.

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

[Подпись]

(подпись)

[Подпись]

(подпись)

[Подпись]

(подпись)

[Подпись]

(подпись)