

ПАСПОРТ ТЕПЛООВОГО ПУНКТА

ИАО «Иркутскэнерго»
 (название энергоснабжающей организации)
 Ультрано-оздоровительный комплекс, р.п. Белореченский, 131
 Наименование теплового пункта и его адрес
 Идет на баланс (баланс, не обслуживается)
 Энергетического пункта Встроенный в здание
 (отделение стоящий при входе в здание, встроенный в здание)

1. Общие данные:

вода в эксплуатацию 2018 г.
 принятия на баланс или техническое обслуживание 2018 г.
 иник теплоснабжения ТЭЦ-11
 ине от камеры № ТК-Б-5-2 магистраль №
 а теплосети
 стр теплового ввода 80 м, длина ввода 2 м
 тный напор на вводе теплоснабжения 13 м вод. ст. (7,4/6,1 атм)
 тный напор на вводе холодного водоснабжения 60 м вод. ст.
 и подключения ВВП горячего водоснабжения
 и подключения отопления одноконтурная с нижней разводкой трубопроводов от ИТП
 ратурный график 95/70
 знование и адреса абонентов, подключенных к центральному тепловому пункту

2. Тепловые нагрузки

Нагрузка	Расход	
	Теплоты (Гкал/ч)	Воды (т/ч)
ение	0,151	3,78
ее водоснабжение	0,106	1,77
ляция	0,024	0,6
логические нужды	-	-
	0,281	6,15

5. Водоподогреватели

Назначение	Тип и №	Число секций, (шт)	Характеристика подогревателя (тепловой поток, кВт, поверхность нагрева, м ²)
Теплообменник пластинчатый разборный	ФР 09-9-1-ЕН	-	-

6. Тепловая автоматика

Назначение	Место установки	Тип	Диаметр (мм)	Количество
Регулятор перепада давления	ИТП	VF	32	1
Регулятор температуры в комплекте	ИТП	ECL	-	1
Датчик температуры	ИТП	ESMT	-	1
Погружной датчик	ИТП	Rt 1000 ESMU	-	2

7. Средства измерений

Приборы контроля и учета					термометры		манометры	
Теплосчетчик (расходомеры)			термометры		манометры			
Место установки	Тип	Диаметр (мм)	Количество (шт)	Тип	Количество (шт)	Тип	Количество (шт)	Количество (шт)
ИТП	ТЭМ-104	32	1	ТТЖ-МП- N160-100	6	МПЗ-У	14	
ИТП	ПРПМ-32	32	1					
ИТП	ПРПМ-32	32	1					
ИТП	КТС-Б	-	1					
ИТП	КТС-Б	-	1					
ИТП	СДВ-И	-	1					
ИТП	СДВ-И	-	1					

ние (корпус), его адрес	Отдельно стоящее, р.п. Белореченский. 131		
батура здания, м ³	1		
сота (этажность) здания, м	нососное		
опление	Присоединение (элеваторное, насосное, непосредственное, независимое)		
	Тип системы (однотрубная, 2-х трубная, розлив верхний, нижний)	Однотрубная, нижний розлив	
	Сопротивление системы, м	0,2	
	Тип нагревательных приборов	Алюминиевые радиаторы	
	Емкость системы, м ³	8,5	
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,151	
	Число приточных установок	2	
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,024	
С	Схема присоединения (параллельная, 2-х ступенчатая, последовательная, открытый водоразбор)	закрытая	
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,106	
	Суммарная нагрузка систем здания, Гкал/ч	0,281	
	Температурный график	95/70	

температурный график

2018 г.

та составления паспорта _____ 2018 г.
 экспорт составил _____ (полностью)