

Акт о проведении испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок

п.Белореченский

«12» 08 2026 г.

(место, город)

(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс»

Адрес ТПУ п.Белореченский, 131

Наименование потребителя МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс»

Системы	Рабочее давление, кгс/кв. см.	Пробное давление, кгс/кв. см.	Продолжительность испытаний, мин	Падение давления, кгс/кв. см	Результат испытаний (пройдено / не пройдено)
Система отопления	5.6	6.0	10 - 24.08.26	0.001	пройдено
Система ГВС	4.8	10.0	10 - 24.08.26	-	пройдено
Система вентиляции	-	-	-	-	-
Тепловой пункт	5.8	10.0	10 - 12.08.26	-	пройдено
Тепловой ввод (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности	-	-	-	-	-
Трубопроводы тепловых сетей (при наличии) на балансе потребителя	-	-	-	-	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок



ПРОЙДЕНЫ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства

Представитель ЕТО: Инженер-инспектор Шерстнева Н.И.
(Фамилия И.О.)

МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» Мейер А.Б.
(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

Мейер А.Б.
(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)



НЕ пройдены

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)