

Акт промывки теплопотребляющей установки

п.Белореченский

(место, город)

«27» 07 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ ИТП

Адрес ТПУ п.Белореченский, 131

Наименование потребителя МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс»

выполнена промывка ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления.

Система	Дата промывки	Способ промывки	Расход воды, м3	Продолжительность, ч	Осветление воды
Системы отопления	27.07 2026	гидропневматический	23.3	4.5	светлая
Системы вентиляции	отсутствует				
Системы ГВС	27.07.26	гидропневматический	8	2	до
Теплообменное оборудование	27.07.26	гидропневматический	1	1	до
Тепловые сети	отсутствует				

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать промывку ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления



ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ ВЫПОЛНЕННОЙ

МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» Мейер АБ

(Фамилия И.О., должность)

ЕТО инженер-инспектор Шерстнева Н.И.

(Фамилия И.О., должность)

энергетик Демин А.С.

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)