

Акт о проведении наладки и установке дроссельных устройств во внутренних системах

г. _____ Усолье-Сибирское _____
(место, город)

« 30 » 08 2026г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ здание главного корпуса, стационара 1

Адрес ТПУ п. Белореченский, 119

Наименование потребителя ОГБУЗ «Усольская ГБ»

1. Выполнена наладка режима потребления тепловой энергии, теплоносителя тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок

Требование	Отметка о выполнении	
	Да / не предусмотрено проектной документацией	Нет
Наличие и работоспособность объекта циркуляции в системе горячего водоснабжения:	Да	
Наличие и работоспособность автоматических регуляторов температуры	Не предусм.	
Наличие и работоспособность автоматических регуляторов давления	Да	
Наличие и работоспособность диафрагмы между местом отбора воды в систему ГВС и циркуляционным трубопроводом	Да	
Выполнение мероприятий по наладке режима потребления тепловой энергии, теплоносителя	Да	

2. Выполнена установка и опломбировка дросселирующих (ограничивающих) устройств во внутренних системах

Место установки ограничительного устройства	Диаметр (мм)	Отметка о целостности пломбы	
		Да (номер пломбы)	Нет
Элеватор	Не пред.	-	-
Шайба на циркуляционной линии ГВС		-	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать наладку режима потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя



ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок



НЕ выполненной

(Фамилия И.О., должность)

Генеральный директор ООО УК «Элита»

Чуркин А.В.

(Фамилия И.О., должность)

Гл. энергетик ОГБУЗ «Усольская ГБ»

Парфенов А.О.

(Фамилия И.О., должность)

Мастер ООО УК «Элита»

Капляров Е.А.

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)