

Акт о проведении проверки запорной и регулирующей арматуры

г. _____ Усолъе-Сибирское _____
(место, город)

«30» 06 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ здание главного корпуса, стационара 1

Адрес ТПУ п. Белореченский, 119

Наименование потребителя ОГБУЗ «Усольская ГБ»

проведена проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники).

№	Наименование арматуры	Проверка на предмет			
		Работоспособность (вып./ не вып./ не предус.)	Теплоизоляция (вып./ не вып./ не предус.)	Плотность (герметичности) сальниковых уплотнений (вып./ не вып./ не предус.)	Неповрежденные пломб ТСЕО / ТСО (вып./ не вып./ не предус.)
1	Запорная арматура	вып	не пред	вып	не пред
2	Регулирующая арматура	вып	не пред	вып	не пред
3	Воздушники	вып	не пред	вып	не пред
4	Спускники	вып	не пред	вып	не пред

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать состояние арматуры



ПРИГОДНОЙ

для дальнейшей эксплуатации в отопительный период и соответствующей требованиям технических регламентов и действующего законодательства



НЕ пригодной

(Фамилия И.О., должность)

Генеральный директор ООО УК «Элита»
Чуркин А.В.

(Фамилия И.О., должность)

Гл. энергетик ОГБУЗ «Усольская ГБ»
Парфенов А.О.

(Фамилия И.О., должность)

Мастер ООО УК «Элита»
Капляров Е.А.

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)