

Акт осмотра контрольно-измерительных приборов

г. Усолъе-Сибирское
(место, город)

« 30 » 06 2026г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ здание главного корпуса, стационара 1

Адрес ТПУ п. Белореченский, 119

Наименование потребителя ОГБУЗ «Усольская ГБ»

произведена проверка контрольно-измерительных приборов (далее - КИП) в тепловом пункте.

Наименование места установки КИП	Заводской номер КИП	Наличие паспорта КИП	Дата следующей проверки
Манометры			
после запорной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов (дата поверки или год изготовления для новых)	б/н		2кв 2027г.
до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителей (дата поверки или год изготовления для новых)			
после узла смешения (дата поверки или год изготовления для новых)	б/н		2кв 2027г.
на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты (дата поверки или год изготовления для новых)	б/н		2кв 2027г.
на паропроводах до и после редукционных клапанов (дата поверки или год изготовления для новых)			
Термометры			
после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;	б/н		2кв 2027г.
на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя			
на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками	б/н		2кв 2027г.
на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства	б/н		2кв 2027г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что требование по наличию и пригодности контрольно-измерительных приборов



ВЫПОЛНЕНО

КИП соответствуют требованиям технических регламентов и действующего законодательства



НЕ ВЫПОЛНЕНО

(Фамилия И.О., должность)

Генеральный директор ООО УК «Элита»
(Фамилия И.О., должность)

Чуркин А.В.

Гл. энергетик ОГБУЗ «Усольская ГБ»
(Фамилия И.О., должность)

Парфенов А.О.

Мастер ООО УК «Элита»

Капляров Е.А.

(подпись)

(подпись)

(подпись)