

Акт промывки теплопотребляющей установкиг. Усолье-Сибирское
(место, город)«30» 06 2026г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ здание главного корпуса, стационара 1Адрес ТПУ п. Белореченский, 119Наименование потребителя ОГБУЗ «Усольская ГБ»

выполнена промывка ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления.

Система	Дата промывки	Способ промывки	Расход воды, м3	Продолжительность, ч	Осветление воды
Системы отопления	<u>30.06.</u>	гидропневматическим способом	3	2	да
Системы вентиляции					
Системы ГВС	<u>30.06</u>	гидропневматическим способом	1	1	да
Теплообменное оборудование					
Тепловые сети					

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать промывку ТПУ, тепловых сетей, а также внутренних систем теплопотребления

**ВЫПОЛНЕННОЙ**

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства

**НЕ ВЫПОЛНЕННОЙ**

Представитель ЕТО: ООО «ИЭСБК» Инспектор Петрук И.Г.
(Фамилия И.О.)

Генеральный директор ООО УК «Элита» Чуркин А.В.
(Фамилия И.О., должность)

Гл.энергетик ОГБУЗ «Усольская ГБ» Парфенов А.О.
(Фамилия И.О., должность)

Мастер ООО УК «Элита» Капляров Е.А.
(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)