

БАЙКАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания»

Усольское отделение ООО «Иркутскэнергосбыт»
ул. Менделеева 71, г. Усолье-Сибирское, Иркутская область, 665462
Тел.: 8(39543) 52-980, 66-621; Факс: 8(39543) 52-980.
E-mail: dept_usol@es.irkutskenergo.ru; <http://www.sbyt.irkutskenergo.ru/>

АКТ № 2024

периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя

Время 11 ч 20 мин

от «01» 04 2026

Мной, представителем Единой теплоснабжающей организации ООО «Байкальская энергетическая компания», произведен технический осмотр приборов учета тепловой энергии и теплоносителя, установленных у потребителя:
ОГБУЗ «Усольская ГБ»

(наименование потребителя)

№ договора теплоснабжения: №48

по адресу: Белогорский, 119

Тепловые нагрузки (Гкал/ч):

$Q_{от} = 0,215$; $Q_{в} = \text{—}$; $Q_{гвс} = 0,273$; $Q_{тех} = \text{—}$; $Q_{сумм} = 0,518$;

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено:

1. Приборы и оборудование узла учёта соответствуют (не соответствуют) проекту № 014-04-ФТС от
(ненужное зачеркнуть)

«07» 09 2004г., и требованиям действующего законодательства (п. 66 «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя»).

2. Схема учета с указанием алгоритма расчета (формула) в соответствии (не в соответствии)
(ненужное зачеркнуть)

с проектом.

3. Место установки приборов учета ИТП

4. Характеристики трубопроводов тепловой сети от границы балансовой принадлежности до места установки приборов учета: протяженность $L = \text{—}$ м; диаметр $D_y = \text{—}$ м.

5. Приборы учета находятся в работоспособном (неработоспособном) состоянии, что
(ненужное зачеркнуть)
подтверждается представленной ведомостью параметров потребления за — суток.

6. Выявленные нарушения:

Вывод:

На основании изложенного узел учёта тепловой энергии и теплоносителя вводится (не вводится)
(ненужное зачеркнуть)

в эксплуатацию с момента подписания акта до «01» 04 2027г. в следующем составе и пломбируются:

№ №	Наименование и тип приборов учета	Заводской номер	Пределы измерений, min/max	Дата очередной поверки		№ пломбы	Показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию
				предыдущей	очередной		
1	ТЭМ-104	1554518		10.07.24	10.07.24	00024861	W ₁ =1817 Гкал
2	ПРП	132542	012-30	10.07.24	10.07.24	00024859	W ₂ = Гкал
3	ПРП	132543	012-30	10.07.24	10.07.24	00024860	V ₁ =74235 м ³
4	КТС-Б	131752	0-160	10.07.24	10.07.24	0082536	V ₂ =74329 м ³
5	КТС-Б	131752	0-160	10.07.24	10.07.24	0082537	G ₁ =6,2 м ³ /ч
6							G ₂ =5,6 м ³ /ч
7							t ₁ =68 °С
8							t ₂ =46 °С
9							P ₁ = кгс/см ²
10							P ₂ = кгс/см ²
11							
12							
13							T _p =14579 ч

1. Узел учета оснащен (не оснащен) телеметрическим оборудованием.
(ненужное зачеркнуть)

2. Телеметрическое оборудования находится в рабочем состоянии.
(отметка о работоспособности)

3. ООО «Байкальская энергетическая компания» предоставлен (не предоставлен) доступ к дистанционной системе для снятия и контроля показаний.
(ненужное зачеркнуть)

В течение 7 суток Вам необходимо предоставить доступ ООО «Иркутскэнергосбыт» к имеющейся дистанционной системе для снятия и контроля показаний.

4. Руководителю предприятия (организации) назначить своим приказом лицо, ответственное за эксплуатацию средств измерений узла учёта.

5. Перед каждым отопительным периодом и после очередной поверки или ремонта приборов учета осуществить проверку готовности узла учета к эксплуатации, с составлением акт периодической проверки.

6. Информация о замене приборов учета
Прибор учета _____ № _____ был заменен в связи с:
(тип прибора) (заводской номер)
отрицательными результатами поверки; поломкой; иное (указать)
(ненужное зачеркнуть; при выборе «иное» указать причину)

Представитель Единой теплоснабжающей организации ООО «Байкальская энергетическая компания»

Инженер-инспектор

(должность, контактный телефон)

Петрук И.Г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Ответственный представитель потребителя
энергетик

(должность, контактный телефон)

Парфенов А.О.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)